

ДВСЦ ВЕ  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового електрообладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

## про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою)

### № 344

Свідоцтво видане фірмі Custom Control Sensors Inc. (21111 Plummer St., Chatsworth, CA, 91311, USA) посвідчує, що виготовлені підприємством вироби: реле тиску, різниці тиску, температури серії 6905\* є вибухозахищеними та відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6 і їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExdIICT5 X

Реле тиску, різниці тиску, температури серії 6905\* можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", які є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до

15.04.2015 р.

Чинність свідоцтва продовжена до

Керівник ДВСЦ ВЕ



А. Є. Погорельский

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою

2

аркуш(ів)

### Условия применения

1. Реле давления, разности давления, температуры серии 6905\*\* (в дальнейшем – реле серии 6905\*\*) могут применяться согласно требованиями главы 4 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок" НПАОП 40.1-32-01 при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 86 °С.

2. Область применения реле серии 6905\*\* обуславливается его маркировкой по взрывозащите:

**1ExdIICT5 X,**

которая должна быть нанесена на корпусе изделия.

3. Рядом с маркировкой должен быть нанесен знак испытательной организации и номер D.10C.344.

4. Фирма Custom Control Sensors Inc. (США) несет ответственность за соответствие конструкции выпускаемых реле серии 6905\*\* испытанным образцам.

5. Любые изменения и дополнения, вносимые в конструкцию реле серии 6905\*\* влияющие на взрывозащищенность, должны согласовываться с ИСЦ ВЭ и Госпромгорнадзором Украины.

6. Техническое описание реле серии 6905\*\*, поставляемых в Украину, должно дополняться настоящим разделом свидетельства.

7. Особые условия применения (X):

7.1 Подсоединение внешних электрических цепей должно осуществляться в соединительных коробках, соответствующих требованиям главы 4 Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. НПАОП 40.1-32-01 и имеющих Разрешение Госпромгорнадзора Украины.

7.2 Прокладка электрических цепей от реле к соединительной коробке должна осуществляться согласно «Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» (ВСН 332-74).

Руководитель ИСЦ ВЭ



А. Е. Погорельский