



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-36475

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Реле электрические серий 646**У, 642**У, 6905**, 672DE**,
675*Е*У, 6403*Е*, 6900*ЕУ, 611*Е*, 674DEУ* с маркировкой
взрывозащиты 1ExdIICT5/T6.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1811 (9032 81 900 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Custom Control Sensors Inc." (США).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,
сертификат соответствия ОС ВСИ "ВНИИФТРИ" № РОСС US.ГБ06.В00645
от 16.07.2009 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 29.10.2014

Дата выдачи 29.10.2009



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

А В 028932